

güvenli bir şekilde motordan ayrılır. Bloverlerin parçalarına ayrılması için özel olarak uygulamalı eğitim verilecek olup demonte yapılış sırası özel ekinde ayrıca verilmiştir.

14.3. Paketleme:

Her blover için özel bir tahta sandık ayarlanır. Parçalar sandığa yerleştirmeden önce tekrar basınçlı hava tutularak son kez elden geçirilir, temizlik kontrolü yapılır. Ana gövdeler ve bütün parçalar şeffaf naylonla tek tek sarılmalıdır. Her sandık üzerine parçaların bağlı bulunduğu kısmın malzeme listesindeki numarası ve adı büyük harflerle yazılır. Sandık içindeki parçalara ise malzeme listesindeki parça no ve parça adı etiket halinde yapıştırılır. Sandığın üstü kapak veya naylon ile tamamen kapatılmalıdır.

15. Karter Havalandırma Aksamı

15.1. Açıklama:

Karter havalandırma iki blöver arasında bulunan parçadır ve arka aynaya 12 küçük, 6 büyük olmak üzere toplam 18 cıvatayla bağlanmıştır. Cıvataların hepsi pul takviyelidir. Karter havalandırma üzerlerinde blöverlere doğru iki adet boynuz boru bulunmaktadır. Karter havalandırmanın üst kısmında tas şeklinde filtre bulunmaktadır. Filtre gövdeye 8 adet somunlu cıvatayla bağlıdır. içerisinde ise sac filtre vardır. Karter havalandırma arka kapağa ayna aracılığıyla bağlantılıdır.

15.2. Demonte:

Boru bağlantılarından sadece karter havalandırma ile kasa arasındaki boru bu safhada alınır. Geri kalan boru bağlantıları blöver sökülürken alınmış olan karter havalandırmanın arka kapağa olan cıvata bağlantısı sökülür. Cıvataların hepsi alınmadan önce parçanın düşmemesi için emniyet halatı takılır ve gerdirilir. Karter havalandırma vinçle zemine alındıktan sonra filtre taşı 8 cıvatası sökülür ve somunları tekrar cıvatalarına tutturulur.

15.3. Paketleme:

Karter havalandırma için özel bir tahta sandık ayarlanır. Parçalar sandığa yerleştirmeden önce tekrar basınçlı hava tutularak son kez elden geçirilir, temizlik kontrolü yapılır. Karter havlandırma ana gövde ve bütün parçalar şeffaf naylonla tek tek sarılmalıdır. Aynanın ise 2 yüzeyi kâğıtla veya kartonla kaplandıktan sonra naylonla paketlenir, sandığa yerleştirilir. Sandığın üstü kapak veya naylon ile tamamen kapatılmalıdır.